

**AOS.271.42.2013**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. zamówienia publicznego pn.

**„PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BOGUSŁAWIE, dz. nr 4/29dr,  
4/25dr, 4/2dr-obręb Bogusławie, gmina Stepnica”**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1**

Proszę o podanie wymiarów obrzeży chodnikowych, brak informacji w dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź**

Należy zastosować betonowe obrzeża chodnikowe o wymiarach 8x30x75 cm. Wymiary obrzeży chodnikowych podano w Przedmiarze oraz na rysunku D-3 Przekroje konstrukcyjne.

**Pytanie nr 2**

Który z obmiarów robót należy przyjąć do wyceny, zgodnie z opisem technicznym czy przedmiarem robót?

**Odpowiedź**

Przedmiot zamówienia należy wycenić zgodnie z opisem technicznym. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy wycenie.

**Pytanie nr 3**

Proszę o podanie koloru kostki betonowej dla projektowych chodników.

**Odpowiedź**

Chodniki należy wykonać z kostki betonowej koloru szarego.

Z up. Wójta Gminy Stepnica

*Stanisław Rzymczyk*  
Zastępca Wójta