

Stepnica, dnia 4.06.2013 r.

AOS.271.25.2013

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. zamówienia publicznego pn.

**Budowa drogi po byłym torowisku na odcinku od miejscowości
Bogusławie do Stepnicy (port) – ETAP I i II**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Z jakiego materiału należy wykonać główny kanał deszczowy? Część graficzna opracowania mówi o rurach betonowych a w opisie technicznym o żelbetowych.

Odpowiedź

Główny kanał deszczowy należy wykonać z rur żelbetowych.

Z up. Wójta Gminy Stepnica

Stanisław Rzymczyk
Zastępca Wójta