

## Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Goleniów, 9.11.2020

### Sprawozdanie z badań nr 2010/11/2020

Nazwa, adres klienta – nr zlecenia		Wodociąg Zachodniopomorskie Spółka z o.o. Oddział Terenowy w Goleniowie – 1/2020
Cel badania		Badanie w obszarze regulowanym prawnie
Numer laboratoryjny próbki		2217/01/2020
Miejsce pobierania	Wodociąg – miejscowość, gmina	ŁĄKA gmina Stepnica
	Punkt pobierania	Łąka Stacja Uzdatniania Wody – punkt poboru wody uzdatnionej – wyjście na sieć
Rodzaj próbki		Próbka wody uzdatnionej
Pobierający próbkę	Laboratorium	Andrzej Dziadek
	Zleceniodawca	-
Metoda pobierania		PN ISO 5667-5:2017-10 <sup>A</sup>
Data pobierania próbki		2.11.2020
Data dostarczenia próbki do laboratorium		2.11.2020
Data rozpoczęcia badań		2.11.2020
Data zakończenia badań		3.11.2020
Uwagi (stan próbki)		Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium oraz do zakończenia badań nie budzi zastrzeżeń

Nazwa oznaczenia	Metoda	Jednostka	Wynik ± Niepewność	Wartości parametryczne zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017.
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <sup>A, Z</sup>	NTU	0,21 ± 0,04	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Amonowy jon	PN-ISO 7150-1:2002 <sup>A, Z</sup>	mg/l	0,43 ± 0,08	0,50
Mangan	PB-10 wyd. 1 z dn. 6.08.2016. na podstawie testu Hach Lange LCW 032 <sup>A, Z</sup>	µg/l	< 20	50
Żelazo	PB-04 wyd. 4 z dn. 14.10.2014 na podstawie metody Hach Lange 8008 <sup>A, Z</sup>	µg/l	< 50	200

\* podana niepewność jest niepewnością rozszerzoną, obliczoną z zastosowaniem współczynnika  $k=2$  przy przyjętym poziomie prawdopodobieństwa  $P=95\%$ . Niepewność rozszerzona obejmuje pobieranie próbki i wykonanie analizy.  
Metody badawcze oznaczone w tym sprawozdaniu literami: A - akredytowane, N - nieakredytowane, Z - zatwierdzone przez PPIS w Goleniowie Decyzja Nr NHK.9020.2.19.2020 z dnia 6.10.2020r.

- wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki
- sprawozdanie z badań może być kopiowane wyłącznie w całości
- klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia lub daty wystania sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:

KIEROWNIK  
LABORATORIUM  
BADANIA WODY I ŚCIEKÓW  
*mgr inż. Małgorzata Skibińska*