

## Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Goleniów, 28.06.2018

### Sprawozdanie z badań nr 1149/06/2018

Nazwa, adres klienta – nr zlecenia		Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. Oddział Terenowy w Goleniowie – 1/2018
Cel badania		Ocena zgodności w obszarze regulowanym prawnie
Numer laboratoryjny próbki		1332/01/2018
Miejsce pobierania	Wodociąg – miejscowość, gmina	MIŁOWO gmina Stepnica
	Punkt pobierania	Stepnica – szkoła podstawowa – kran w toalecie
Rodzaj próbki		Próbka wody uzdatnionej z sieci wodociągowej
Pobierający próbkę	Laboratorium	Andrzej Sosinka
	Zleceniodawca	-
Metoda pobierania		PN ISO 5667-5:2003 <sup>A, (NW)</sup>
Data pobierania próbki		25.06.2018
Data dostarczenia próbki do laboratorium		25.06.2018
Data rozpoczęcia badań		25.06.2018
Data zakończenia badań		27.06.2018
Uwagi (stan próbki)		Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium oraz do zakończenia badań nie budzi zastrzeżeń

Nazwa oznaczenia	Metoda	Jednostka	Wynik ± <i>Niepewność*</i>	Dopuszczalny zakres wartości lub najwyższe dopuszczalne stężenie – zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017.
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 p.7+Ap1:2016-06 <sup>A, Z</sup>	mg/l	10 ± 1	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <sup>A, Z</sup>	NTU	2,75 ± 0,37	1,0
pH	PN-EN ISO 10523:2012 <sup>A, Z</sup>	-	7,5 ± 0,4 Temp.pomiaru 21,3°C	6,5-9,5
Przewodność (Pomiar w temp. 25°C)	PN-EN 27888:1999 <sup>A, Z</sup>	µS/cm	461 ± 34	2500
Zapach	PB-02 wyd. 1 z dn. 05.08.2010. <sup>N, Z</sup>	-	akceptowalny	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Amonowy jon	PN-ISO 7150-1:2002 <sup>A, Z</sup>	mg/l	< 0,10	0,50
Żelazo	PB-04 wyd. 4 z dn. 14.10.2014 na podstawie metody Hach Lange 8008 <sup>A, Z</sup>	µg/l	155 ± 34	200

\* podana niepewność jest niepewnością rozszerzoną, obliczoną z zastosowaniem współczynnika k=2 przy przyjętym poziomie prawdopodobieństwa P = 95 %.

*Niepewność rozszerzona obejmuje pobieranie próbki i wykonanie analizy.*

Metody badawcze oznaczone w tym sprawozdaniu literami: A – akredytowane, N – nieakredytowane, Z – zatwierdzone przez PPIS w Goleniowie Decyzja Nr PS-N-HK-600-34/17 z dnia 29.09.2017. NW – norma wycofana

- wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki

- sprawozdanie z badań może być kopiowane wyłącznie w całości

- klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia lub daty wysłania sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:

STARSZY LABORANT  
  
inż. Edyta Wrońska-Brylska

- Koniec sprawozdania -