

Stepnica, dnia 13.09.2018 r.

AOS.271.14.2018.MS

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. zamówienia publicznego pn.

**Przebudowa 2 stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stepnica-
Miłowo i Łąka**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Ze względu na bardzo duże wahania stężenia zanieczyszczeń w wodzie ujmowanej z poszczególnych studni głębinowych (aktualne badania laboratoryjne dla studni głębinowych w SUW Miłowo) prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje zmianę układu filtracji dla SUW Miłowo z jedno- na dwustopniową filtrację z masą katalityczną na drugim stopniu.

Odpowiedź

Studnie głębinowe zlokalizowane na ujęciu wody Miłowo pobierają wód z warstwy wodonośnej o głębokości od 2m do 15,5m i w związku z powyższym występują duże wahania jakości wody surowej uzależnione od warunków atmosferycznych-opady lub ich brak. SUW po rozbudowie powinien mieć nie tylko możliwość większej produkcji wody, ale również woda dostarczana odbiorcom musi posiadać odpowiednie parametry jakościowe. Z uwagi na powyższe jeśli po wykonaniu analizy technologicznej występuje konieczność zastosowania podwójnej filtracji i zastosowania na II stopniu masy katalitycznej należy bezwzględnie to wykonać. Wykonawca odpowiada nie tylko za wykonanie robót, ale również za jakość wody uzdatnionej. W tym zakresie Wykonawca składa ofertę w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” i dobiera właściwą technologię uzdatniania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski