

Stepnica, dnia 13.06.2018 r.

AOS.271.8.2018.MS

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. zamówienia publicznego pn.

Remont ścieżki rowerowej na trasie Stepnica - Widzieńsko

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Proszę o załączenie rysunków D-2.

Odpowiedź

Zamieszczono ponownie.

Pytanie nr 2

W opisie technicznym pkt. 3.1 podbudowa jest gr. 15cm natomiast w pkt. 3.3 jest podbudowa gr. 12cm

Odpowiedź

Należy wykonać zgodnie rys. D-2 oraz przedmiarem robót: Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 o gr. 12 cm po mechanicznym zagęszczeniu.

Z up. BURMISTRZA

Stanisław Rzymczyk
Zastępca Burmistrza