

AOS.271.1.2018

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. zamówienia publicznego pn.

Budowa stałego zadaszzenia estrady plenerowej w Stepnicy

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zmianę w obowiązującym projekcie tj. zamiana profilu zamkniętego 260x140x9 na profil zamknięty 250x150x9. Zmiana w projekcie będzie wynikała z niedostępności danego materiału, który został zaproponowany przez projektanta.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu zamkniętego 250x150x9 , należy tylko dopasować elementy przy ich spawaniu.

Z up. BURMISTRZA

Staniława Rzymczyk
Zastępca Burmistrza

