

AOS.271.11.2015

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. zamówienia publicznego pn.

**Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 41, 32/3, 35, 111/4 obręb
geodezyjny Miłowo**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przewiduje odtworzenie istniejących nawierzchni? Jeśli tak to w jakiej technologii?

Odpowiedź

Tak, należy odtworzyć nawierzchnię do stanu istniejącego. Nawierzchnia asfaltowa na całej długości inwestycji.

Pytanie nr 2

Czy inwestycja obejmuje ingerencję w drogę wojewódzką? Jeśli tak to czy Zamawiający posiada uzgodnienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich? Czy Zamawiający posiada uzgodnioną organizację ruchu na czas robót?

Odpowiedź

Tak, inwestycja obejmuje ingerencję w drogę wojewódzką, Wykonawca zobowiązany jest dokonać, wszelkich niezbędnych uzgodnień dotyczących zajęcia pasa i organizacji ruchu, a także ponieść koszty z tym związane.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie:

- średnic poszczególnych projektowanych studni (czy 315 czy 425)
- jak rura wznosząca karbowana czy lita
- klasę i rodzaj włazów.

Odpowiedź

- średnic poszczególnych projektowanych studni DN 400
- jak rura wznosząca lita
- klasa i rodzaj włazów D400

Pytanie nr 4

Proszę również o przestanie opisu profilu kanalizacji zamieszczonego w wyciągu z dokumentacji.

Odpowiedź

Wyciąg z dokumentacji został załączony do SIWZ.


Pytanie nr 5

Czy po stronie wykonawcy będzie również przyłączenie instalacji do Budynku 93, a jak tak to w jaki sposób (czy znana jest średnica i rodzaj materiału wyjścia instalacji wew. budynku).

Odpowiedź

Tak, inwestycja obejmuje włączenie łącznie z punktem B93, informacje szczegółowe w wyciągu z projektu zamieszczonego do SIWZ.

Z up. BURMISTRZA


Stanisław Dępczyk
Zastępca Burmistrza