

**AOS.271.58.2013**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. zamówienia publicznego pn.

**Rozbudowa falochronu wejściowego w basenie rybackim w porcie  
Stepnica**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający określając materiał, z którego mają zostać wykonane belki odbojowe jako „elastomer”, miał na myśli elastomer poliuretanowy o właściwościach nie gorszych niż podane poniżej?

Lp.	Nazwa parametru	Jednostka miary	Wymagana wartość	Metoda badań
1	Twardość	Shore A	85 ± 3	PN-C-04206:1993
2	Wytrzymałość na rozciąganie	MPa	≥ 45	PN-ISO 37:2007
3	Wydłużenie względne przy zerwaniu	%	≥ 600	PN-ISO 37:2007
4	Wytrzymałość na rozdarcie	kN/m	≥ 100	PN-ISO 34-1:2007
5	Gęstość	g/cm <sup>3</sup>	1,22 ± 0,03	PN-ISO 2781:1996

**Odpowiedź**

Elastomer (naturalny lub syntetyczny) do wykonania odbojnic powinien mieć parametry nie niższe niż:

Lp.	Nazwa parametru	Jednostka miary	Wymagana wartość	Metoda badań
1	Twardość	Shore A	$85 \pm 3$	PN-C-04206:1993
2	Wytrzymałość na rozciąganie	MPa	$\geq 45$	PN-ISO 37:2007
3	Wydłużenie względne przy zerwaniu	%	$\geq 600$	PN-ISO 37:2007
4	Wytrzymałość na rozdarcie	kN/m	$\geq 100$	PN-ISO 34-1:2007
5	Gęstość	$\text{g/cm}^3$	$1,22 \pm 0,03$	PN-ISO 2781:1996

**Pytanie nr 2**

Zgodnie z SST Roboty elektryczne oraz Projektem budowlanym t.3 – Instalacje elektryczne i oświetlenie projektuje się postumenty poboru energii elektrycznej w następującej konfiguracji:

- obudowa ze stali nierdzewnej
- wyłącznik różnicowoprądowy na zasila-niu,  $I_n=25\text{A}$ ,  $\Delta I=30\text{mA}$
- 6x 230VAC 16A
- automat sprzedaży energii
- lampa oświetleniowa

W związku z powyższym zapisem proszę o wyjaśnienie jakiego rodzaju winien być automat do sprzedaży energii ponieważ postument może być wyposażony w system przedpłatowy na karty radiowe ; na automaty wrzutowe na żetony lub monety.

Czy postument będzie tylko dystrybutorem energii elektrycznej, czy też innych mediów?

**Odpowiedź**

Postument ma być wyposażony w karty radiowe i będzie dystrybutorem tylko energii elektrycznej.

WÓJT GMINY  
STEPNIKA  
mgr Andrzej Wyganowski