

Stepnica, dnia 6.05.2013 r.

AOS.271.8.2013

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. zamówienia publicznego pn.

**Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w
m. Bogusławie, Gmina Stepnica**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

proszę o rysunek przekroju dla kanałów sanitarnych z podanym zagłębieniem i długościami odcinków oraz nawierzchnią

Odpowiedź

Rysunek przekroju dla kanału sanitarnego nie jest konieczny gdyż informacje o rzędnych studzienek /górze dno/, długości odcinków, średnica materiału oraz spadki podane są na planie sytuacyjnym.

Dodatkowo zamieszczono zapis elektroniczny Planu sytuacyjnego gdyż w trakcie konwersacji z CADA na PDF nie wydrukowały się nr studzienek, które są w zestawieniu współrzędnych XY.

Pytanie nr 2

Dlaczego taki długi przewiert sterowany, w który miejscu.

Odpowiedź

Przewiert sterowany wynika z faktu:

- a) przejścia pod drogą asfaltową bez naruszania konstrukcji jezdni L=16,5mb
- b) przejścia wykonywanego odcinka kanału L=119 mb wzdłuż istniejącego wodociągu, istniejących słupów energetycznych oraz istniejącego ogrodzenia bez jego rozbierania.

Pytanie nr 3

Igłofiltry - proszę o informację jaki poziom wód gruntowych - badanie geologiczne

Odpowiedź

Warunki gruntowo – wodne - Na trasie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej występuje różny poziom wód gruntowych kształtujący się na zmiennych głębokościach pod terenem. Zalegające w podłożu grunty warstw geotechnicznych są

nośne. Tam gdzie są grunty piaski próchniczne lub piaski w obniżeniach terenu (w pobliżu cieków) zwierciadło wody będzie korelowało z poziomem wody w ciekach. Przeważnie woda będzie tu występowała na głębokościach od 1,0 do 1,5 m. W przypadku piasków wodnolodowcowych występujących na wzniesieniach zwierciadło będzie występowało głębiej.

W przypadku glin zwałowych woda będzie występowała jedynie w postaci różnej intensywności sączeń z laminacji piasków w ich obrębie.

Z up. Wójta Gminy Stepnica

Stanisław Rzymczyk
Zastępca Wójta