

Stepnica, dnia 25.02.2013 r.

**AOŚ.271.9.2013**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. zamówienia publicznego pn.

**Zakup i dostawa sprzętu pożarniczego na potrzeby OSP w Stepnicy**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1**

Czy kamizelka ma posiadać napis STRAŻ na plecach?

**Odpowiedź**

Tak

**Pytanie nr 2**

Prosimy o sprecyzowanie czy hydronetka 101 ma być przeznaczona na zawody sportowe MDP?

**Odpowiedź**

Hydronetka winna być wykorzystywana również na zawody MDP.

**Pytanie nr 3**

Informujemy, iż masa środka gaśniczego w gaśnicach śniegowych wynosi 5 kg. Wnosimy o zatem o zmianę zapisów.

**Odpowiedź**

Gaśnica śniegowa (CO<sub>2</sub>) 5 kg.

**Pytanie nr 4**

Informujemy, iż na chwilę obecną podpinka węzową nie posiada świadectwa dopuszczenia – wnosimy o zmianę zapisów.

**Odpowiedź**

Dopuszcza się podpinkę węzową bez atestu.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o wyjaśnienia jaki rodzaj klucza ma być dołączony do stojaka hydrantowego.

**Odpowiedź**

Klucz umożliwiający otwarcie pokrywy hydrantu podziemnego, w kształcie litery T, z możliwością założenia czopa i odkręcenia zaworu hydrantu.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o podanie wymiarów Mosta przejazdowego.

**Odpowiedź**

Standardowe wykorzystywane w pożarnictwie do położenia węży W52, W75, W110.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania drabiny ratowniczej nasadkowej, wysuwanej, trzyprzęsłowej, dwuosobowej typ DNW 3080.

**Odpowiedź**

Dopuszcza się ww. typ drabiny.

**Pytanie nr 8**

Prosimy o sprecyzowanie wymagań: Zamawiający wymaga przecinarki do stali i betonu czy też piłę tańczuchową do betonu.

**Odpowiedź**

Piła tarczowa do betonu i stali.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o określenie długości prowadnic – informacja: „krótka i długa” jest mało precyzyjna.

**Odpowiedź**

Prowadnica min. 15” max. stosownie do mocy silnika piły spalinowej wymienionego w specyfikacji.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o określenie ile kolorów ma posiadać pałka tj. 1,2 czy 3.

**Odpowiedź**

Pałka dwa kolory – czerwony i zielony

**Pytanie nr 11**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

**Odpowiedź**

Termin składania ofert pozostaje bez zmian

Z up. Wójta Gminy Stepnica

Stanisław Rzymczyk  
Zastępca Wójta