

Stepnica, dnia 28.02.2013 r.

**AOS.271.08.2013**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. zamówienia publicznego pn.

**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Racimierzu, Gmina Stepnica**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1**

Pompy typu UPS nie są produkowane a w związku z tym są nieosiągalne w sprzedaży. Czy zamawiający sam dostarczy te pompy?

**Odpowiedź**

- a) zamiast pompy UPS 32-40 należy zamontować pompę elektroniczną obiegową do c.o. sterująca różnicą ciśnień 32-40
- b) zamiast pompy UPS 32-60 należy zamontować pompę elektroniczną obiegową do c.o. sterująca różnicą ciśnień 32-60
- c) zamiast pompy UP20-14BXUT należy zamontować pompę elektroniczną do cyrkulacji c.w.u. sterująca różnicą ciśnień 25-40

**Pytanie nr 2**

Punkt redukcyjno – pomiarowy gazu jest ujęty w kosztorysie instalacji sanitarnych – wewnętrznych w poz. 2.29. Czy należy go ujmować w wycenie?

**Odpowiedź**

Tak

Z up. Wójta Gminy Stepnica

*Stanisława Rzymczyk*  
Zastępca Wójta