

Stepnica, dnia 03.07.2012 r.

AOŚ.271.51.2012

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. zamówienia publicznego pn.

- 1. Przebudowa ulic w miejscowości Bogusławie dz. nr 4/25 dr, 4/42 dr, 4/50 dr, Gmina Stepnica**
- 2. Przebudowa ulicy Osiedlowej w miejscowości Łąka dz. nr 118/7 dr, Gmina Stepnica**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie siatki zapobiegającej spękanom odbitym pod nawierzchnią bitumiczną?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zastosowania siatek wzmacniających na istniejącej nawierzchni z płyt betonowych.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie projektowanej szerokości przebudowywanych ulic.

Odpowiedź

Szerokość przebudowywanych ulic jest zmienna, w przeważającej części wynosi 3,5 m. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przez złożeniem oferty.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przewiduje regulację lub wymianę krawężnika w miejscowości Bogusławie dz. nr 4/25 dr, 4/42 dr?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje regulacji i wymiany istniejącego krawężnika betonowego, gdyż posłuży on jedynie jako opornik i zostanie zakryty mieszanką mineralno bitumiczną.

Pytanie nr 4

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o plan sytuacyjny ulicy Osiedlowej w miejscowości Łąka.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada planu sytuacyjnego robót ulicy Osiedlowej w miejscowości Łąka. Zakres robót przewiduje wykonanie nawierzchni na dz. nr 118/7 dr na powierzchni istniejącej nawierzchni z płyt betonowych. W załączeniu dokumentacja fotograficzna z zakresem do realizacji.

Pytanie nr 5

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o Szczegółową Specyfikację Techniczną.

Odpowiedź

Uzupełniona dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Na warstwę ścierną należy zastosować **AC 11 S (50/70)**

Na warstwę wiążącą należy zastosować **AC 16 W (50/70)**

Z up. Wójta Gminy Stepnica

Stanisław Rzymczyk
Zastępca Wójta