

Stepnica, dnia 22.05.2012 r.

**AOŚ.271.39.2012**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. zamówienia publicznego pn.

1. Przebudowa ul. Henryka Pobożnego w Stepniczce, dz. Nr 103 dr, 115 dr, obręb Stepniczka, Gmina Stepnica.
2. Przebudowa ul. Łąkowej w Racimierzu, dz. Nr 254 dr, obręb Racimierz, Gmina Stepnica

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na podbudowy pod projektowane nawierzchnie kruszywo betonowe (pochodzącego z recyklingu) zamiast kruszywa kamiennego?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

WÓJT GMINY  
STEPNIKA  
mgr Andrzej Wyganowski