

Stepnica, dnia 17 listopada 2011 r.

AOŚ.271.78.2011

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. zamówienia publicznego pn.

**„Przebudowa drogi polegająca
na budowie oświetlenia ulicznego:**

- 1. ul. Wojska Polskiego, ul. Łąkowa, Obręb Stepnica, Gmina Stepnica**
- 2. ul. B. Chrobrego, W. Jagiełły, Jana III Sobieskiego, Tęczowa obręb Stepnica, Gmina Stepnica**
- 3. ul. B. Chrobrego, B. Śmiałego, Z. Starego, Mieszka I, Królowej Jadwigi, obręb Stepnica, Gmina Stepnica**
- 4. Żarnowo, ul. Podgórna, dz. Nr 687, 710, Gmina Stepnica**
- 5. ul. Krótka, ul. Parkowa, obręb Stepnica, Gmina Stepnica**
- 6. obręb Bogusławie, dz. Nr 4/25, 4/42, 4/37, Gmina Stepnica**

”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Proszę o wyraźne wskazanie jakie parametry równoważności Zamawiający będzie brał pod uwagę w przypadku przedstawienia przez Wykonawców innych opraw oświetleniowych, stanowiących pod względem technicznym zamienniki dla wskazanych przykładowo typów oprawy oświetleniowej LED-in 54 LED-in 90 prod. Rosa o mocy odpowiednio 68W i 114W.

Odpowiedź

W załącznikach do SIWZ dotyczących opisu przyjętych materiałów w projekcie w celu możliwości zastosowania równoważnych zamienników w pozycjach dotyczących opraw ledowych o mocy 68W i 114W zamieszczono parametry jakie są wymagane wraz z krzywymi rozsyłu światła dla opraw, które winny być zabudowane na poszczególnych odcinkach projektowanego oświetlenia drogowego. Podane rodzaje opraw ledowych są jedynie przykładem a nie obowiązkiem zastosowania ich, dopuszcza się zastosowanie opraw o mocy oświetleniowej w zakresie 68W do mocy nie mniej niż 58W oraz od 114W do mocy nie mniej niż 101W. Pozostałe parametry opraw wskazane w załączniku pozostają bez zmian.

Z up. Wójta Gminy
Stanisława Rzymczyk
Następca Wójta