UWAGI:

1/Głowne ciągi układać w korytkach kablowych, wspólnych dla linii kablowych oraz instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych.
2/W pomieszczeniach technicznych instalację wykonać n/t w rurkach ochronnych. W pozostałych pomieszczeniach instalację wykonać p/t w rurkach ochronnych.
3/W pomieszczeniach technicznych stosować osprzęt n/t szczelny serii Cedar 2 prod. Elda Szczecinek lub równoważny. W pozostałych pomieszczeniach osprzęt p/t serii Forum prod. Elda Szczecinek lub równoważny. W pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych podejścia do opraw oświetleniowych w rurkach instalacyjnych karbowanych RVKL-16.
4/Łączniki montować na wysokości 1,4m nad poziomem posadzki.
5/Oprawy na elewacji montować na wys. 4,5m.
6/Sterowanie oświetleniem klatek schodowych i korytarzy z tablic TS01.
7/Typy i przekroje przewodów podano na schematach strukturalnych tablic obiektowych.
8/Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w sposób chroniący przed zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9/Oznaczenia wg "Wykazu oznaczeń".
10/Zachować koordynację instalacji elektrycznej z pozostałymi instalacjami
11/Ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektrycznym – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

Obiekt :
BUDYNEK ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Adres : ul. Krzywoustego 4
72-112 Stepnica

Inwestor :
Gmina Stepnica
ul. Kościuszki 4, Stepnica

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ELEKTROPLAN"
ul. Królowej Korony Polskiej 25
tel./fax. : 091-455-38-54
e-mail : biuro@elektroplan.szczecin.pl

Proj. inż. R.Stachowicz	135/Sz/81
Spr. mgr inż. D.Wiśniewski	ZAP/0119/PWOE/04

Temat rys. : Instalacje elektryczne wnętrzowe
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ
RZUT PARTERU, GIMNAZJUM

Branża : ELEKTRYCZNA

Data :	Skala :	Faza. :	Nr rys. :
04.2010	1:100	PBW	30 Ark –