


**Widok skrzynki sterowniczej TS02
SKALA 1:10**



Wykaz napisów:

1. Oświetlenie podstawowe
2. Oświetlenie dozorowe
3. Grupa 1 – dozorowe komunikacja
4. Grupa 2 – podstawowe komunikacja
5. Sterowanie grupowe
6. Zafącz
7. Wytącz
8. Komunikacja parter podstawówka (11HS11)
9. Klatka schodowa 2 (12HS11)
10. Komunikacja sala gimnast. (13HS11)
11. Klatka schodowa 4 (14HS11)
12. Komunikacja I piętro podstawówka (15HS11)
13. Komunikacja parter podstawówka (21HS11)
14. Klatka schodowa 2 (22HS11)
15. Komunikacja sala gimnast. (23HS11)
16. Klatka schodowa 4 (24HS11)
17. Komunikacja I piętro podstawówka (25HS11)

Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S

Uwagi:

1. Obudowa skrzynkowa w wykonaniu nasiennym, głębokość 150 mm.
Drzwiczki przezroczyste, wykonanie indywidualne.
 2. W nawiasach podano oznaczenia aparatów i listew zaciskowych zgodne z oznaczeniami na schematach sterowania oświetleniem
 3. Przyciski sterowania grupowego typu:
 - zafączanie – FT22-Kz-10
 - wytączanie – FT22-Kc-10
- Przyciski sterowania obwodami, podświetlane typu FT22-KLz-10
Przycisk sterowania oświetlenia zewnętrznego typu FT22-P3cz-20
Przyciski prod. SPAMEL lub równoważne.

Rysunki związane:

1. Schemat zasadniczy sterowania oświetleniem tablicy TS02
rys. nr 19.

Obiekt : BUDYNEK ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO	
Adres :	ul. Krzywoustego 4 72-112 Stepnica
Inwestor :	Gmina Stepnica ul. Kościuszki 4, Stepnica
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELEKTROPLAN" ul. Królowej Korony Polskiej 25 tel./fax. : 091-455-38-54 e-mail : biuro@elektroplan.szczecin.pl	
Proj. Inz. R. Stachowicz 135/Sz/81	Spr. mgr. inż. D. Wisniewski ZAP/0119/PWOE/04
Temat rys. : Instalacje elektryczne wewnętrzne RYSUNEK MONTAŻOWY TABLICY TS02	
Branża : ELEKTRYCZNA	
Data : 04.2010	Skala : 1:10
Faza : PBW	Nr rys. : 51
	Ark _