


**Widok skrzynki sterowniczej TS03
SKALA 1:10**



Uwagi:

1. Obudowa skrzynkowa w wykonaniu naciennym, głębokość 150 mm.
Drzewiczki przezroczyste, wykonanie indywidualne.
2. W nawiasach podano oznaczenia aparatów i listew zaciskowych zgodne z oznaczeniami na schematach sterowania oświetleniem
3. Przyciski sterowania grupowego typu:
 - złączenie – FT22-Kz-10
 - wyłączenie – FT22-Kc-10
 Przyciski sterowania obwodami, podświetlane typu FT22-KLz-10
 Przycisk sterowania oświetlenia zewnętrznego typu FT22-P3cz-20
 Przyciski prod. SPAMEL lub równoważne.

Rysunki związane:

1. Schemat zasadniczy sterowania oświetleniem tablicy TS03
rys. nr 20.

Wykaz napisów:

1. Oświetlenie podstawowe
2. Oświetlenie dozorowe
3. Grupa 1 – dozorowe komunikacja
4. Grupa 2 – podstawowe komunikacja
5. Sterowanie grupowe
6. Złącz
7. Wyłącz
8. Klatka schodowa 3 (11HS11)
9. Komunikacja I piętro przedszkole (12HS11)
10. Klatka schodowa 3 (21HS11)
11. Komunikacja I piętro przedszkole (22HS11)

Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S

Obiekt : BUDYNEK ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO	
Adres :	ul. Krzywoustego 4 72-112 Stepnica
Inwestor :	Gmina Stepnica ul. Kościuszki 4, Stepnica
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELEKTROPLAN" ul. Królowej Korony Polskiej 25 tel./fax. : 091-455-38-54 e-mail : biuro@elektroplan.szczecin.pl	
Proj. Inz. R. Stachowicz	1.35/Sz/81
Spr. mgr. inż. D. Wisniewski	ZAP/0119/PWOE/04
Temat rys. : Instalacje elektryczne wewnętrzne RYСУNEK MONTAŻOWY TABLICY TS03	
Branża : ELEKTRYCZNA	
Data : 04.2010	Skala : 1:10
Faza : PBW	
Nr rys. : 52	
Ark _	